



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Владимирской области

(наименование территориального органа МЧС России)

600026, г. Владимир, ул. Краснознаменная, д. 1-б, тел.: 53-35-76, E-mail: fire@gumchs33.elcom.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

Главного управления МЧС России по Владимирской области

(наименование органа государственного пожарного надзора)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городу Владимир и Суздальскому району

600000, г. Владимир, ул. Спасская, д. 5-а, телефон: 32-40-22, 32-23-29

(указывается адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора)

ПРЕДПИСАНИЕ № 247/1/1

об устранении выявленных нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и (или) территориях (земельных участках) и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Государственному бюджетному профессиональному образовательному учреждению Владимирской области

«Владимирский экономико-технологический колледж»

(ГБПОУ ВО «ВЭТК»)

И.о. директора ГБПОУ ВО «ВЭТК» Егоршевой Людмиле Юрьевне

(полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина) собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора города Владимир и Суздальского района по пожарному надзору - начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Владимир и Суздальскому району Дмитриева Романа Владимировича от «25» ноября 2020г. №247 ст.ст. 6, 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69 - ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 11 час. 00 мин. «01» декабря 2020г. по 11 час. 00 мин. «28» декабря 2020г. проведена проверка государственным инспектором города Владимир и Суздальского района по пожарному надзору - старшим инспектором отделения надзорной деятельности по Ленинскому району города Владимир отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Владимир и Суздальскому району подполковником внутренней службы Татаровским Михаилом Михайловичем, государственным инспектором города Владимир и Суздальского района по пожарному надзору - старшим инспектором отделения надзорной деятельности по Фрунзенскому району города Владимир отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Владимир и Суздальскому району капитаном внутренней службы Пиленичным Дмитрием Владимировичем территории и помещений ГБПОУ ВО «ВЭТК» по адресам: г. Владимир, ул. Чайковского, д. 25; г. Владимир, ул. Балакирева, д. 32; г. Владимир, ул. Большая Нижегородская, д. 98; г. Владимир, ул. Сурикова, д.д. 17 и 19.

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), государственного (-ых) инспектора (-ов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с и.о. директора ГБПОУ ВО «ВЭТК» Егоршевой Людмилой Юрьевной: заместителем директора по обеспечению безопасности ГБПОУ ВО «ВЭТК» Тарасовым Анатолием Евгеньевичем: заместителем директора по АХР ГБПОУ ВО «ВЭТК» Зибровым Андреем Анатольевичем

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последние - при наличии), лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69 - ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ предписания	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности	Отметка (полностью) о выполнении (указывается только выполненное)
1	2	3	4	5
Корпус №1 (г. Владимир, ул. Чайковского, д. 25)				
1.	Не обеспечено проведение эксплуатационных испытаний имеющейся наружной пожарной лестницы и ограждения на крыше с составлением соответствующего протокола испытаний. Обеспечить не реже 1-го раза в 5-ть лет проведение эксплуатационных испытаний имеющейся наружной пожарной лестницы и ограждения на крыше с составлением соответствующего протокола испытаний.	п. 24 «Правил противопожарного режима в Российской Федерации»	28.12.2021г.	
Корпус №2 (г. Владимир, ул. Балакирева, д. 32)				
2.	Имеющаяся автоматическая противопожарная защита (система пожарной сигнализации (далее - АПС)) смонтирована и эксплуатируется не в соответствии с	ст.ст. 1, 3, 4, 5, 6, 42, 46, 54, 83, 91, 103 №123-ФЗ от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.п. 14.1, 14.3, 13.3.3 СП 5.13130.2009	28.12.2021г.	

	<p>действующими требованиями пожарной безопасности, в том числе в части количества пожарных извещателей (далее - ПИ), установленных в отдельных помещениях (зонах), а именно: количество ПИ менее требуемого (для установок в неадресном (аналоговом) исполнении - менее 3-х ПИ, а в адресном исполнении менее 2-х ПИ).</p> <p>Обеспечить монтаж и эксплуатацию имеющейся АПС в соответствии с действующими требованиями пожарной безопасности, в том числе обеспечить отдельные помещения (зоны) требуемым количеством ПИ (для установок в неадресном (аналоговом) исполнении - не менее 3-х ПИ, а в адресном исполнении не менее 2-х ПИ).</p>	<p>(Свод правил «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»);</p> <p>п. 61 «Правил противопожарного режима в Российской Федерации»</p>		
Корпус №3 (г. Владимир, ул. Большая Нижегородская, д. 98)				
3.	<p>На объекте защиты аппаратура системы пожарной сигнализации, при формировании команды на управление системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре или управления инженерным оборудованием объекта, при срабатывании не менее чем от двух пожарных извещателей, не обеспечена нормативным количеством пожарных извещателей.</p> <p>Обеспечить систему пожарной сигнализации нормативным количеством пожарных извещателей.</p>	<p>ст.ст. 1, 3, 4, 5, 6 №123-ФЗ от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;</p> <p>п.п. 14.1, 14.3 СП 5.13130.2009</p> <p>(Свод правил «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»);</p> <p>п.п. 13.1, 13.3 НПБ 88-2001 (Нормы пожарной безопасности «Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования»);</p> <p>п. 61 «Правил противопожарного режима в Российской Федерации»</p>	28.12.2021г.	
4.	<p>Система автоматической пожарной сигнализации находится в неработоспособном состоянии (демонтирована часть пожарных извещателей в кабинетах, часть шлейфов на контрольно-приемном приборе находятся в отключенном состоянии).</p> <p>Обеспечить исправное (работоспособное) состояние системы автоматической пожарной сигнализации.</p>	<p>п. 61 «Правил противопожарного режима в Российской Федерации»</p>	28.12.2021г.	
5.	<p>Расстояние от пожарных извещателей системы автоматической пожарной сигнализации до электросветильников составляет менее 0,5 метра.</p> <p>Обеспечить расстояние от пожарных извещателей системы автоматической пожарной сигнализации до электросветильников не менее 0,5 метра.</p>	<p>ст.ст. 1, 3, 4, 5, 6 №123-ФЗ от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;</p> <p>п. 13.3.6 СП 5.13130.2009</p> <p>(Свод правил «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»)</p>	28.12.2021г.	
6.	<p>Информация, передаваемая системами оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией людей, не соответствует информации, содержащейся в разработанных и размещенных на каждом этаже здания планах эвакуации людей (обозначение места нахождения на схеме плана эвакуации не соответствует действительному расположению).</p> <p>Обеспечить соответствие информации, передаваемой системами оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией людей, информации, содержащейся в разработанных и размещенных на каждом этаже здания планах эвакуации людей.</p>	<p>ст.ст. 1, 3, 4, 5, 6 №123-ФЗ от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;</p> <p>п. 3.2 СП 3.13130.2009</p> <p>(Свод правил «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»)</p>	28.12.2021г.	
7.	<p>Для складских помещений не определена категория по взрывопожарной и пожарной опасности.</p> <p>Определить для складских помещений категорию по взрывопожарной и пожарной опасности.</p>	<p>п. 20 «Правил противопожарного режима в Российской Федерации»</p>	28.12.2021г.	

8.	<p>Расстояние от светильников до хранящихся товаров менее 0,5 метра (помещения архива).</p> <p>Обеспечить расстояние от светильников до хранящихся товаров не менее 0,5 метра.</p>	п. 343 «Правил противопожарного режима в Российской Федерации»	28.12.2021г.
	<p>Устройства для samozакрывания дверей находятся в разобранном состоянии (сняты автоматические доводчики).</p> <p>Оборудовать двери исправными устройствами для их samozакрывания.</p>	п. 36 «Правил противопожарного режима в Российской Федерации»	28.12.2021г.
Корпус №4 (г. Владимир, ул. Сурикова, д. 17)			
9.	<p>Имеющаяся автоматическая противопожарная защита (система пожарной сигнализации (далее - АПС)) смонтирована и эксплуатируется не в соответствии с действующими требованиями пожарной безопасности, в том числе в части количества пожарных извещателей (далее - ПИ), установленных в отдельных помещениях (зонах), а именно: количество ПИ менее требуемого (для установок в неадресном (аналоговом) исполнении - менее 3-х ПИ, а в адресном исполнении - менее 2-х ПИ).</p> <p>Обеспечить монтаж и эксплуатацию имеющейся АПС в соответствии с действующими требованиями пожарной безопасности, в том числе обеспечить отдельные помещения (зоны) требуемым количеством ПИ (для установок в неадресном (аналоговом) исполнении - не менее 3-х ПИ, а в адресном исполнении - не менее 2-х ПИ).</p>	<p>ст.ст. 1, 3, 4, 5, 6, 42, 46, 54, 83, 91, 103 №123-ФЗ от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;</p> <p>п.п. 14.1, 14.3, 13.3.3 СП 5.13130.2009 (Свод правил «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»);</p> <p>п. 61 «Правил противопожарного режима в Российской Федерации»</p>	28.12.2021г.
10.	<p>На путях эвакуации (на полах общих коридоров 2-го, 3-го, 4-го и 5-го этажей) допускается применение материалов с повышенной пожарной опасностью (линолеум) - с неподтвержденными допустимыми показателями пожарной опасности (документы, подтверждающие необходимые показатели для отделки поверхностей не представлены).</p> <p>Исключить на путях эвакуации (на полах общих коридоров 2-го, 3-го, 4-го и 5-го этажей) применение материалов с повышенной пожарной опасностью (линолеум) - с неподтвержденными допустимыми показателями пожарной опасности.</p>	<p>ст.ст. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 52, 89, 133, 134, 135 табл. 3, 27, 28, 30 №123-ФЗ от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;</p> <p>п. 4.1.2 СП 1.13130.2020 (Свод правил «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»);</p> <p>п. 33 «Правил противопожарного режима в Российской Федерации»</p>	28.12.2021г.
Корпус №5 (г. Владимир, ул. Сурикова, д. 19)			
11.	<p>Имеющаяся автоматическая противопожарная защита (система пожарной сигнализации (далее - АПС)) смонтирована и эксплуатируется не в соответствии с действующими требованиями пожарной безопасности, в том числе в части количества пожарных извещателей (далее - ПИ), установленных в отдельных помещениях (зонах), а именно: количество ПИ менее требуемого (для установок в неадресном (аналоговом) исполнении - менее 3-х ПИ, а в адресном исполнении - менее 2-х ПИ).</p> <p>Обеспечить монтаж и эксплуатацию имеющейся АПС в соответствии с действующими требованиями пожарной безопасности, в том числе обеспечить отдельные помещения (зоны) требуемым количеством ПИ (для установок в неадрес-</p>	<p>ст.ст. 1, 3, 4, 5, 6, 42, 46, 54, 83, 91, 103 №123-ФЗ от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;</p> <p>п.п. 14.1, 14.3, 13.3.3 СП 5.13130.2009 (Свод правил «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»);</p> <p>п. 61 «Правил противопожарного режима в Российской Федерации»</p>	28.12.2021г.

	ном (аналоговом) исполнении - не менее 3-х ПИ, а в адресном исполнении не менее 2-х ПИ).			
12.	Ширина горизонтального участка пути эвакуации общего коридора 2-го этажа менее 1,2 м (в месте установки перегородки с проёмом). Обеспечить требуемую ширину горизонтального участка пути эвакуации общего коридора 2-го этажа (не менее 1,2 м).	ст.ст. 1, 3, 4, 5, 6, 89 №123-ФЗ от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.3.3 СП 1.13130.2020 (Свод правил «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»); п. 33 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации»	28.12.2021г.	
13.	На путях эвакуации (на полах общих коридоров 1-го и 2-го этажей) допускается применение материалов с повышенной пожарной опасностью (линолеум) - с неподтверждёнными допустимыми показателями пожарной опасности (документы, подтверждающие необходимые показатели для отделки поверхностей не представлены). Исключить на путях эвакуации (на полах общих коридоров 1-го и 2-го этажей) применение материалов с повышенной пожарной опасностью (линолеум) - с неподтверждёнными допустимыми показателями пожарной опасности.	ст.ст. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 52, 89, 133, 134, 135 табл. 3, 27, 28, 30 №123-ФЗ от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.1.2 СП 1.13130.2020 (Свод правил «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»); п. 33 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации»	28.12.2021г.	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор города Владимир и Суздальского района
по пожарному надзору - старший инспектор отдела надзорной деятельности
по Ленинскому району города Владимир отдела надзорной деятельности
и профилактической работы по городу Владимир и Суздальскому району
Татаровский М.М.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

Государственный инспектор города Владимир и Суздальского района
по пожарному надзору - старший инспектор отделения надзорной деятельности
по Фрунзенскому району города Владимир отдела надзорной деятельности
и профилактической работы по городу Владимир и Суздальскому району
Пишетинский Д.В.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

Предписание для исполнения получил:


И.о. директора ГБПОУ ВО «ВЭТК» Егоршева Людмила Юрьевна
«12» 2020 г.

И.о. директора ГБПОУ ВО «ВЭТК» Егоршева Людмила Юрьевна
(должность, фамилия, инициалы)

